# ANALYSERAPPORT 394316

**Version:** 1
**Sagsnr:**
**Rekv. nr:**
**Genereret:** 16.11.2021
**Bilag:**

**Gelsted Vand a.m.b.a.**
Dyregårdsvej 2
5591 Gelsted
John Trædholm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LAB nr:** | 21-38403, Prøve nr. 461506 | **Prøvetager:** | KJ, SGS Analytics Denmark A/S |
| **Prøvemærkning:** | | **Prøvetagningsmetode:** | M-0061 DS/ISO 5667 |
| **Prøvetype:** | Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre | **Prøvetagningsperiode:** | 09.11.2021 12:45 - 09.11.2021 12:50 |
| **Prøvested:** | Gelsted VV Værkstedsvej, Taphane - Jupiter 81187 | **Prøvetagningssted:** | XL Byg, badeværelse |
| **Grænseværdier:** | Miljøministeriet, BEK nr. 1110 d. 30.05.2021 | **Analyseperiode:** | 09.11.2021 - 16.11.2021 |

| Analyseparameter | Resultat | | Min | Max | Udenfor | D.L. | Metode/Reference | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smag | **Ingen** | | - | - | | | *Organoleptisk | - |
| Lugt | **Ingen** | | - | - | | | *Organoleptisk | - |
| pH | **7.7** | pH | 7 | 8.5 | | 0.05 | M-0010 DS/EN/ISO 10523:2012 | 10% |
| Temperatur | **13.3** | °C | - | - | | 0.1 | TERMOMETER | 10% |
| Ledningsevne | **41** | mS/m | - | 250 | | 0.5 | M-0009 DS 27888:2003 | 10% |
| Kimtal 22°C | **<1** | pr. mL | - | 200 | | 1 | M-0030 DS/EN ISO6222 | lg0.15 |
| Coliforme bakterier | **<1** | pr. 100mL | - | <1 | | 1 | M-0032 Colilert | lg0.25 |
| E. Coli | **<1** | pr. 100mL | - | <1 | | 1 | M-0032 Colilert | lg0.25 |
| Farve Pt | **5** | mg/L | - | 15 | | 1 | M-0007 DS/EN ISO 7887 | 15% |
| Turbiditet | **0.05** | FTU | - | 1 | | 0.05 | M-0011 DS/EN ISO 7027-1:2016 | 10% |
| Jern | **<0.002** | mg/L | - | 0.2 | | 0.002 | M-0139 RefM018/ICP | 10% |
| Ilt | **9.7** | mg/L | 5 | - | | 0.1 | M-0064 DS/EN/ISO 5814:2012 | 10% |

**Bemærkninger:**
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

**Rekvirent:** Gelsted Vand a.m.b.a.
**Kopi:** Danmarks Miljøportal, Middelfart Kommune

Nørresundby d. 16.11.2021

*Sven-Erik Lykke, laboratoriechef*

**Forklaring:**
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)
<: Mindre end
>: Større end
*: Ikke omfattet af akkrediteringen

**Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.**
**Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.**